

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40


Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8).

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2.

тел. 8 (385-77) 21-5-42, E-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической лабораторией ИЛЦ,
Биолог

наименование должности лица, утверждающего документ

02 мая 2023 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

A.В.Панина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5035 от 02 мая 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 12307.П(д).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК". Юридический адрес: 659650, Алтайский край, Алтайский р-н, Алтайское с, К.Маркса ул, д. 93/2
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659653, Россия, Алтайский край, Алтайский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК", водопровод. Фактический адрес: 659653, Россия, Алтайский край, Алтайский р-н, с. Алтайское.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода водопроводная №1. Изготовитель: МУП АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" 659650, Алтайский край, Алтайский р-н, с. Алтайское, ул. К.Маркса, д. 93/2. Проба отобрана: с.Ая, ул.Заводская 3. Опечатана печатью Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе" Масса (объем) пробы для испытаний: 0.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 27 апреля 2023 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 27 апреля 2023 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.Г.Глумова, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае г.Белокурихе".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°C (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5035) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

