

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстринском, Советском, Петропавловском,
Смоленском и Солонешенском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстринском,
Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д.15, пом. 2,
тел.: 8(38577)34130, e-mail: bel-baklab@altcge.ru; 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д. 15,
пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8), тел.: 8(38577)21542, e-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
R.A.RU.513428

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией, биолог, руководитель
испытательного лабораторного центра



А.В. Панина

20.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-34/07786-25 от 20.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 3853722862

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса, зд.
93/2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, ВРК, Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Айский сельсовет, с Нижнекаянча, ул
Школьная, 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.06.2025 11:00 - 11:50

Ф.И.О., должность: Глумова Лариса Григорьевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Белокурихе, Алтайском, Быстринском, Советском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском
районах»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.06.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №268 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

2*0,5л Акт отбора №1431 от 10 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 22-01-34/07786-25 от 20.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-34/07786-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВК	037949
2	Весы электронные неавтоматического действия, РХ224/Е	С136501685
3	Преобразователь ионометрический, И-510	ND 1170
4	Термостат водяной, ТW-2.03	21009
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	011901104
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900633

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, Белокуриха г, 8 Марта ул., д.15, пом. 2 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 10.06.2025 12:40 дата начала испытаний 10.06.2025 12:40, дата окончания испытаний 20.06.2025 11:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VII, п.7.1 - 7.3, приложение 3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, приложение 3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII, п.8.1-8.3, приложение 3
Дополнительная информация: При отсутствии роста колоний результат исследования указан как "Не обнаружено", что соответствует значению "Ноль".					

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Касаткина, Инженер

Конец протокола испытаний № 22-01-34/07786-25 от 20.06.2025