

Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормам в с. Алтайское Алтайского района Алтайского края

Администрация Алтайского района Алтайского края и Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах доводят до сведения жителей с. Алтайское информацию о несоответствии качества питьевой воды, подаваемой населению требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по химическим показателям, влияющим на органолептические свойства подаваемой воды населению села Алтайское, а именно:

жёсткость до 9,6 °Ж (ПДК – 7,0 °Ж) - скважины в с. Алтайское ул. М.Горького 21Б, пер. Бурановский 3а, ул. Советская 167а, ул. Зеленая 48а, ул. Целинная 12г, ул. К.Маркса 197а, ул. 3.Космодемьянской, 40о/1;

нитратов до 69,2 мг/л (ПДК 45 мг/л) - скважина в с. Алтайское ул. М.Горького 21Б,

Администрация Алтайского района Алтайского края