

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8).

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2.

тел. 8 (385-77) 21-5-42, E-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической лабораторией ИЛЦ,
Биолог

наименование должности лица, утверждающего документ

06 июля 2023 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

А.В.Панина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 8194 от 06 июля 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 20346.П(д).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ". Юридический адрес: 659635, Алтайский край, Алтайский р-н, Территория урочище Талдушка, здание 51. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659635, Алтайский край, Алтайский р-н, Айский сельсовет, Урочище Талдушка, район горы Красный Камень, территория ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь".

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ", пляж. Фактический адрес: 659635, Алтайский край, Алтайский р-н, Айский сельсовет, Урочище Талдушка, район горы Красный Камень, территория ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь".

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Пляж,наливной водоем левый берег.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода поверхностных водоемов рекреационного водопользования для купания. Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" Алтайский край, Алтайский р-н, урочище Талдушка, здание 51. Масса (объем) пробы для испытаний: 0.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 29 июня 2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 29 июня 2023 г. 11 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.Г.Глумова, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4,6°C(термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (8194) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах".	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 8
Ф 34-02-68	Дата введения: 27.07.2021. Утвержден Приказом от 27.07.2021 г. №83

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.А.Фомичева

подпись

ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца)*: Вода поверхностных водоемов рекреационного водопользования для купания

Код объекта испытаний (пробы / образца): 20346.П(д).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 29.06.23 в 11час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 29.06.23; окончание испытаний: 05.07.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100 мл	< 10 КОЕ	Не более 500 КОЕ/100 мл(см3)	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.
2	Термотолерантные колиформные бактерии /ТКБ	КОЕ в 1 мл / (см3)	< 10 КОЕ	Не нормируется	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.
3	Колифаги	КОЕ в 1 мл / (см3)	< 3 БОЕ	Не более 10 БОЕ в 100 мл(см3)	МУК 4.2.1884-04 п.2.9.

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1884-04 п.2.7. "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов".

МУК 4.2.1884-04 п.2.9. "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов".

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (8194) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ